



Canadian Food Inspection Agency Agence canadienne d'inspection des aliments

Food Safety Directorate  
3851 Fallowfield Road  
Ottawa, Ontario, Canada  
K2H 8P9

Tel: (613) 228-6698  
Fax: (613) 228-6675

Direction de la sécurité alimentaire  
3851, chemin Fallowfield  
Ottawa (Ontario) Canada  
K2H 8P9

Tél: (613) 228-6698  
Télécopieur: (613) 228-6675

Date: 2008/10/31

File/Dossier: # O075

Mr. David Richardson  
President  
Octaform Systems Inc.  
885 Dunsmuir Street, Suite 520  
Vancouver, British Columbia  
V6C 1N5

**RE: O075 Octaform Systems Inc.**  
**Vancouver, British Columbia V6C 1N5**  
08/10/31 e1 Octaform Stay-In-Place PVC Framework - Snap  
Lock Panel

This will acknowledge your submission concerning the above wall systems for which you are requesting acceptance for use in food plants.

Based on the present available information no objection will be taken to the installation of said walls systems in food plants provided that:

All corners and wall-floor junctions shall be coved, the coving to have a radius of at least 2.5 cm.

Should any changes occur in the composition or intended use of the aforementioned wall systems, then this acceptance will be considered **null and void**.

La présente fait suite à votre demande d'acceptation concernant le système de murs ci-haut mentionné, destiné à être utiliser dans des établissements alimentaires.

Sur la base des informations présentées, nous n'avons aucune objection quant à l'installation et l'utilisation des murs ci-haut mentionnés dans les établissements alimentaires pourvu que:

Tous les coins et les joints des murs et des planchers soient arrondis, et la courbure doit correspondre à celle d'un cercle d'un rayon minimum de 2,5 cm.

Cette acceptation sera considérée comme **NULLE et SANS EFFET** si l'on procède à une modification quelconque dans la formulation chimique ou de l'usage proposée du système de murets ci-haut mentionné.

This acceptance should not be misconstrued as an endorsement for these or similar wall systems and their use in food plants will depend upon their continued acceptability to all concerned.

Should any unacceptable sanitary maintenance problems occur as a result of improper installation or maintenance, the inspection service may request corrective action to be taken.


Yours truly,

Cette acceptation ne doit pas être interprétée comme un endossement pour ce système de muret ou un système similaire et son usage dans les établissements alimentaires et son acceptabilité sera conditionnelle à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

Si des conditions d'entretien sanitaire inacceptable survenaient à la suite d'un usage ou d'une installation inapproprié, le service d'inspection pourrait demander que des mesures correctives soient prises dans les plus brefs délais.

Je vous prie d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Agent intérimaire de programmes  
Évaluation chimique  
Division de la salubrité des aliments  
Direction de la salubrité des aliments



Bernard Dallaire  
Acting Program Officer  
Chemical Evaluation  
Food Safety Division  
Food Safety Directorate

BD/jc